

المديرية العامة للدفاع المدني - إدارة الوقاية والحماية الذاتية

تصنيف تنفيذ و تركيب و صيانة أنظمة الإطفاء و الإنذار

النتيجة			التفصيل	ت
٣	٢	١	- توفير ورشة مجهزة فنياً للقيام بأعمال التنفيذ و التركيب و الصيانة (إذا كانت متطلبات المشغل متوفرة في مشروع يتم الكشف عليها في الموقع واخذ صورة عن عقد المقابلة من المالك)	١
			- توفير كادر متخصص من المهندسين و الفنيين وصور عن عقد العمل ساري المفعول.	٢
			توفير بطاقات خاصة لعمليات التركيب و الصيانة و يوضح فيها مايلي: ١. عنوان المؤسسة أو الشركة (المشغل). ٢. تاريخ التركيب أو الصيانة . ٣. تاريخ الفحص القادم . ٤. اسم الفني الذي قام بالتركيب أو الفحص أو الصيانة وتوقيفه. ٥. رقم هاتف المؤسسة او الشركة (المشغل).	٣
			- متطلبات مشغل تنفيذ و صيانة أنظمة الإنذار : ١. افوميتر عدد (٢). ٢. عدد يدوية . ٣. عدد لحام إلكترونيات. ٤. مقاومات و مكثفات. ٥. مقياس لمساحة مقطع الأسلاك. ٦. مثقب (مقدح) هياتي. ٧. سقالة أو رافعة بارتفاع لا يقل عن (٨م). ٨. أجهزة فحص و معايرة للكواشف و لوحات التحكم . ٩. جهاز قياس مستوى الصوت. ١٠. وسيلة نقل مسجلة باسم الشركة أو مديرها . ١١. الكادر الفني : مهندس كهرباء عدد (١) فنيين كهرباء عدد(٢).	٤
			- متطلبات مشغل تنفيذ و صيانة أنظمة الإطفاء : - معدات تطعيم . - عدد يدوية . - ماكينات لحام (أكسجين + كهرباء). - ماكنات تسنين . - ملزمة لتثبيت القطع و الوصلات. - جهاز قياس الضغط (بار , باوند , أنش). - جهاز قياس سرعة السوائل . - جهاز قياس التدفق .	٥

المديرية العامة للدفاع المدني - إدارة الوقاية والحماية الذاتية

			<ul style="list-style-type: none"> - مثقب (مقدح), هياتي. - سقالة أو رافعة بارتفاع لا يقل عن ٨ م . - وسيلة نقل (سيارة نقل). - الكادر الفني: مهندس ميكانيك عدد (١) فنيين ميكانيك عدد (٢). 	
			<ul style="list-style-type: none"> - مساحة المشغل لا تقل عن (١٦ متر) - رخصة مهنية سارية المفعول. - شهادة تسجيل اسم تجاري صادرة من وزارة الصناعة و التجارة. - شهادة انتساب الى الغرفة التجارية - عقد ايجار باسم المؤسسة او الشركة 	٦

توقيع ضابط الكشف: